

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NR 13/2024

1. Nazwa wyrobu:

Grupy bezpieczeństwa ze stali do centralnego ogrzewania 3 bar i ciepłej wody użytkowej 6 bar

2. Oznaczenie typu wyrobu:

Grupa bezpieczeństwa CO (3 bary) stalowa

Grupa bezpieczeństwa CWU (6 barów) stalowa

3. Zamierzone zastosowanie:

Grupy bezpieczeństwa są montowane w instalacjach centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, w celu zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

4. Producent:

Wigell Sp. z o.o. ul. Michałowicza 12, 43-300 Bielsko-Biała

5. Charakterystyka grupy bezpieczeństwa

- manometr 0,6 MPa (6 bar)
- zawór bezpieczeństwa 0,3 MPa (3 bar), 0,6 MPa (6 bar)
- automatyczny zawór odpowietrzający
- belka grupy wykonana ze stali

Maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne ciśnienie pracy zależne od układu 0,3 MPa lub 0,6 MPa.

6. Kraj pochodzenia: Polska (PL)

wymieniony powyżej produkty w niniejszej deklaracji są zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego PED 2014/68/UE i zgodnie z art. 4 p. 3 dobra praktyka inżynierska nie są znakowane znakiem CE.

7. Grupy zostały wytworzone zgodnie z przytoczonymi normami:

PN-M-75002:2016-10

PN-EN 837-1:2000

PN-EN 1489

Strumień, 18.01.2024

(miejsce i data wydania)

Dariusz Kasik

CEO

(podpis)

.PL

Wigell Sp. z o.o.
ul. Michałowicza 12, 43-300 Bielsko-Biała
Poland | PL5272747017

.CZ

Wigell s.r.o.
Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno
Czech Republic | CZ14317150

.SK

Wigell s.r.o.
Partizánska 78/42, 962 12 Detva
Slovakia | SK2121093194

 **WIGELL**
www.wigell-group.com